

MERCADO RUSIA REQUISITOS Y DATOS DE INSTITUTOS CERTIFICADOS

IDENTIFICACIÓN									POTENCIA TÉRMICA										
TIPO	PAÍS		REGIÓN Y CIUDAD DE COMPRA	FECHA DE COMPRA	FABRICANTE/ IMPORTADOR	IMAGEN	MODELO	DISTANCIA ENTRE	DECLARADA ΔT=70K (W/el. GOST)						COMPROBADA (POLITECNICO DI MILANO) ΔT=70K (W/el. EN442)*				
	FABRICACIÓN	COMPRA							LABORATORIO DE PRUEBA	SITIO WEB		CATÁLOGO		PASAPORTE	EMBALAJE	W/el.	Fecha de comprobación	SDESVIACIÓN POTENCIA ENTRE DECLARACIÓN SEGÚN NORMATIVA GOST** Y COMPROBACIÓN	
										FECHA MEDICIÓN	W/el	FECHA MEDICIÓN	W/el					W/el	W/el
ALUMINIO	RUSSIA	-	-	-	FONDITAL		ARDENTE C2	500/100	NII SANTEHNIKI	11/2020	<a href="#">169</a>	11/2020	<a href="#">169</a>	<a href="#">169</a>	<a href="#">169</a>	24/04/2018	0	0	
	RUSSIA	-	-	-	FONDITAL		CALIDOR SUPER B4	500/100	NII SANTEHNIKI	11/2020	<a href="#">191</a>	11/2020	<a href="#">191</a>	<a href="#">191</a>	<a href="#">191</a>	11/08/2016	0	0	
	RUSSIA	-	-	-	FONDITAL		EXCLUSIVO D3	500/100	NII SANTEHNIKI	11/2020	<a href="#">176</a>	11/2020	<a href="#">176</a>	<a href="#">176</a>	<a href="#">176</a>	12/12/2018	0	0	
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	08/10/2019	FORTE		HALSEN	500/96	TRANSCONSULTING	12/2020	<a href="#">180</a>	12/2020	-	<a href="#">180</a>	-	<a href="#">152</a>	23/11/2020	28	16
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	21/09/2020	FORTE		HALSEN L	500/80	TRANSCONSULTING	12/2020	<a href="#">158</a>	12/2020	-	<a href="#">158</a>	-	<a href="#">137</a>	12/11/2020	21	14
	CINA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	18/09/2020	FORTE		MONLAN	500/70	TRANSCONSULTING	12/2020	-	12/2020	-	<a href="#">119</a>	-	<a href="#">107</a>	13/11/2020	12	10
	CINA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	20/09/2020	FORTE		MONLAN RU	500/96	TRANSCONSULTING	12/2020	-	12/2020	-	<a href="#">160</a>	-	<a href="#">136</a>	12/11/2020	24	15
	CINA	RUSSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	FORTE		OASIS	500/80	TRANSCONSULTING	03/2021	<a href="#">131</a>	10/2020	-	<a href="#">131</a>	-	<a href="#">123</a>	30/12/2020	8	7
	CINA	RUSSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	FORTE		OASIS	500/96	TRANSCONSULTING	03/2021	<a href="#">133</a>	10/2020	-	<a href="#">133</a>	-	<a href="#">128</a>	29/12/2020	5	4
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	20/09/2020	FORTE		TEPLOMIR	500/96	TRANSCONSULTING	12/2020	-	12/2020	-	<a href="#">186</a>	-	<a href="#">153</a>	13/11/2020	33	17
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA PODOLSK	08/10/2019	RADIATORI RUSSI		FREGAT	500/80	NII SANTEHNIKI	09/2020	<a href="#">162</a>	08/2020	<a href="#">162</a>	<a href="#">162</a>	<a href="#">162</a>	<a href="#">160</a>	19/06/2020	2	1
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA PODOLSK	08/10/2019	RADIATORI RUSSI		KORVET	500/100	NII SANTEHNIKI	09/2020	<a href="#">181</a>	08/2020	<a href="#">181</a>	<a href="#">181</a>	<a href="#">181</a>	<a href="#">177</a>	25/06/2020	4	2
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	17/09/2020	RIFAR		ALUM	500/100	NII SANTEHNIKI	12/2020	<a href="#">186</a>	12/2020	<a href="#">186</a>	<a href="#">186</a>	<a href="#">186</a>	<a href="#">179</a>	20/11/2020	7	4
	RUSSIA	RUSSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	ROYAL THERMO		BILINER ALUM	500/87	NII SANTEHNIKI	03/2021	<a href="#">175</a>	10/2020	<a href="#">175</a>	<a href="#">175</a>	<a href="#">175</a>	<a href="#">166</a>	03/02/2021	9	5
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	18/09/2020	ROYAL THERMO		INDIGO	500/100	NII SANTEHNIKI	12/2020	<a href="#">188</a>	12/2020	<a href="#">188</a>	<a href="#">188</a>	<a href="#">188</a>	<a href="#">168</a>	26/11/2020	20	11
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	17/09/2020	ROYAL THERMO		REVOLUTION	500/80	NII SANTEHNIKI	12/2020	<a href="#">170</a>	12/2020	<a href="#">170</a>	<a href="#">170</a>	<a href="#">170</a>	<a href="#">154</a>	24/11/2020	16	9
CINA	RUSSIA	MOSCA VIDNOE	18/11/2019	SANTECHKOMPLEKT		OGINT ALPHA 500	500/85	HARD GROUP	09/2020	<a href="#">185</a>	08/2020	<a href="#">185</a>	<a href="#">185</a>	<a href="#">185</a>	<a href="#">169</a>	19/06/2020	16	9	
RUSSIA	RUSSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	TEPLOPRIBOR		API	500/90	PROGRESS	03/2021	<a href="#">184</a>	10/2020	<a href="#">184</a>	<a href="#">184</a>	-	<a href="#">178</a>	23/02/2021	6	3	
BIMETAL-LICO	RUSSIA	-	-	-	FONDITAL		ALUSTAL	500/100	NII SANTEHNIKI	11/2020	<a href="#">182</a>	11/2020	<a href="#">182</a>	<a href="#">181</a>	<a href="#">182</a>	02/03/2015	0	0	
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA PODOLSK	21/11/2019	FORTE		HALSEN BS	500/80	HARD GROUP	09/2020	<a href="#">162</a>	08/2020	-	<a href="#">162</a>	-	<a href="#">137</a>	18/06/2020	25	18
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA PODOLSK	21/11/2019	FORTE		HALSEN BS	500/100	HARD GROUP	09/2020	<a href="#">173</a>	08/2020	-	<a href="#">173</a>	-	<a href="#">145</a>	24/06/2020	28	19
	CINA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	23/09/2020	FORTE		MONLAN B	500/80	PROGRESS	12/2020	-	12/2020	-	<a href="#">129</a>	-	<a href="#">125</a>	25/11/2020	4	3
	CINA	RUSSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	FORTE		OASIS	500/80	TRANSCONSULTING	03/2021	<a href="#">129</a>	10/2020	-	<a href="#">129</a>	-	<a href="#">117</a>	28/12/2020	12	10
	CINA	RUSSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	FORTE		OASIS	500/100	TRANSCONSULTING	03/2021	<a href="#">139</a>	10/2020	-	<a href="#">139</a>	-	<a href="#">120</a>	08/01/2021	19	16
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	18/09/2020	FORTE		TEPLOMIR B	500/80	TRANSCONSULTING	12/2020	-	12/2020	-	<a href="#">170</a>	-	<a href="#">137</a>	01/12/2020	33	20
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	31/07/2020	FORTE		TEPLOMIR B	500/100	TRANSCONSULTING	12/2020	-	12/2020	-	<a href="#">183</a>	-	<a href="#">145</a>	02/12/2020	38	21
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA PODOLSK	08/10/2019	RADIATORI RUSSI		KORVET	500/80	NII SANTEHNIKI	09/2020	<a href="#">163</a>	08/2020	<a href="#">163</a>	<a href="#">163</a>	<a href="#">163</a>	<a href="#">151</a>	26/06/2020	12	8
	RUSSIA	RUSSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	RADIATORI RUSSI		KORVET	500/100	NIMGSU	03/2021	<a href="#">195</a>	10/2020	<a href="#">195</a>	<a href="#">195</a>	<a href="#">195</a>	<a href="#">186</a>	09/02/2021	9	5
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	RIFAR		ALP	500/80	NII SANTEHNIKI	09/2020	<a href="#">161</a>	08/2020	<a href="#">161</a>	<a href="#">161</a>	<a href="#">161</a>	<a href="#">149</a>	23/06/2020	12	8
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA PODOLSK	21/11/2019	RIFAR		BASE	500/100	NII SANTEHNIKI	09/2020	<a href="#">197</a>	08/2020	<a href="#">197</a>	<a href="#">197</a>	<a href="#">197</a>	<a href="#">174</a>	16/06/2020	23	13
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	RIFAR		MONOLIT	500/100	NII SANTEHNIKI	09/2020	<a href="#">196</a>	08/2020	<a href="#">196</a>	<a href="#">196</a>	<a href="#">196</a>	<a href="#">172</a>	22/06/2020	24	14
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	RIFAR		SUPREMO	500/90	NII SANTEHNIKI	09/2020	<a href="#">202</a>	08/2020	<a href="#">202</a>	<a href="#">202</a>	<a href="#">202</a>	<a href="#">188</a>	18/06/2020	14	8
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	23/09/2020	ROYAL THERMO		BILINER	500/80	NII SANTEHNIKI	12/2020	<a href="#">170</a>	12/2020	<a href="#">170</a>	<a href="#">170</a>	<a href="#">171</a>	<a href="#">150</a>	27/11/2020	19	12
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	ROYAL THERMO		INDIGO SUPER	500/100	NII SANTEHNIKI	09/2020	<a href="#">175</a>	08/2020	<a href="#">175</a>	<a href="#">175</a>	-	<a href="#">160</a>	16/06/2020	15	9
	RUSSIA	RUSSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	ROYAL THERMO		INDIGO SUPER+	500/100	NIMGSU	03/2021	<a href="#">190</a>	10/2020	-	<a href="#">190</a>	<a href="#">190</a>	<a href="#">178</a>	13/03/2021	12	7
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	ROYAL THERMO		REVOLUTION BIMETAL	500/80	NII SANTEHNIKI	09/2020	<a href="#">160</a>	08/2020	<a href="#">160</a>	<a href="#">160</a>	<a href="#">160</a>	<a href="#">141</a>	15/06/2020	19	14
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	ROYAL THERMO		VITTORIA +	500/90	NII SANTEHNIKI	09/2020	-	08/2020	-	<a href="#">167</a>	-	<a href="#">148</a>	17/06/2020	19	13
	RUSSIA	RUSSIA	MOSCA MOSCA	20/05/2021	ROYAL THERMO		VITTORIA SUPER	500/90	NII SANTEHNIKI	07/2021	<a href="#">175</a>	05/2021	<a href="#">175</a>	<a href="#">175</a>	<a href="#">175</a>	<a href="#">162</a>	24/07/2021	13	8
RUSSIA	RUSSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	TEPLOPRIBOR		BP1	500/90	PROGRESS	03/2021	<a href="#">185</a>	10/2020	<a href="#">185</a>	<a href="#">185</a>	-	<a href="#">161</a>	20/02/2021	24	15	

<b>LEYENDA</b>	
	DESVIACIÓN DE POTENCIA ENTRE DECLARACIÓN SEGÚN NORMATIVA GOST Y VERIFICACIÓN SEGÚN NORMATIVA EN442
	Documentación adjunta
.	La potencia ΔT=70K (W/el. EN442) se ha calculado utilizando los coeficientes (Km; n) de la ecuación de la curva característica indicada en el informe de prueba adjunto.
**	Si los valores declarados son diferentes, para el cálculo de la desviación se utilizará el mayor