



































IAȚA RUSĂ - CERINȚE ȘI DATE DE LA INSTITUȚII CERTIFICATE

TIP	IDENTIFICARE								PUTERE TERMICĂ											
	TARA		REGIUNE SI ORAȘ ACHIZIȚIONĂRII	DATA ACHIZIȚIONĂRII	PRODUCĂTOR/ IMPORTATOR	IMAGINE	MODEL	DISTANȚĂ	DECLARATĂ ΔT=70K (W/el. GOST)						VERIFICATĂ (POLITEHNICA DIN MILANO) ΔT=70K (W/el. EN442)*					
	FABRICATIE	ACHIZIȚIONARE							LABORATOR DE TESTARE	SITE WEB		CATALOG		PAȘAPORT	AMBALARE	W/el.	Data verificării	DEVIATIE DE PUTERE ÎNTRE DECLARAȚII CONFORM STANDELELOR GOST** ȘI VERIFICARE		
			DATA DETECTĂRII	W/el.	DATA DETECTĂRII	W/el.	W/el.	W/el.		W/el.	W/el.	%								
ALUMINIU	RUSIA	-	-	-	FONDITAL		ARDENTE C2	500/100	NII SANTEHNIKI	11/2020	169	11/2020	169	169	169	169	24/04/2018	0	0	
	RUSIA	-	-	-	FONDITAL		CALIDOR SUPER B4	500/100	NII SANTEHNIKI	11/2020	191	11/2020	191	191	191	191	11/08/2016	0	0	
	RUSIA	-	-	-	FONDITAL		EXCLUSIVO D3	500/100	NII SANTEHNIKI	11/2020	176	11/2020	176	176	176	176	12/12/2018	0	0	
	RUSIA	RUSIA	MOSCA MOSCA	08/10/2019	FORTE		HALSEN	500/96	TRANSCONSULTING	12/2020	180	12/2020	-	180	-	152	23/11/2020	28	16	
	RUSIA	RUSIA	MOSCA MOSCA	21/09/2020	FORTE		HALSEN L	500/80	TRANSCONSULTING	12/2020	158	12/2020	-	158	-	137	12/11/2020	21	14	
	CHINA	RUSIA	MOSCA MOSCA	18/09/2020	FORTE		MONLAN	500/70	TRANSCONSULTING	12/2020	-	12/2020	-	119	-	107	13/11/2020	12	10	
	CHINA	RUSIA	MOSCA MOSCA	20/09/2020	FORTE		MONLAN RU	500/96	TRANSCONSULTING	12/2020	-	12/2020	-	160	-	136	12/11/2020	24	15	
	CHINA	RUSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	FORTE		OASIS	500/80	TRANSCONSULTING	03/2021	131	10/2020	-	131	-	123	30/12/2020	8	7	
	CHINA	RUSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	FORTE		OASIS	500/96	TRANSCONSULTING	03/2021	133	10/2020	-	133	-	128	29/12/2020	5	4	
	RUSIA	RUSIA	MOSCA MOSCA	20/09/2020	FORTE		TEPLOMIR	500/96	TRANSCONSULTING	12/2020	-	12/2020	-	186	-	153	13/11/2020	33	17	
	RUSIA	RUSIA	MOSCA PODOLSK	08/10/2019	RADIATOARE RUSEȘT		FREGAT	500/80	NII SANTEHNIKI	09/2020	162	08/2020	162	162	162	160	19/06/2020	2	1	
	RUSIA	RUSIA	MOSCA PODOLSK	08/10/2019	RADIATOARE RUSEȘT		KORVET	500/100	NII SANTEHNIKI	09/2020	181	08/2020	181	181	181	177	25/06/2020	4	2	
	RUSIA	RUSIA	MOSCA MOSCA	17/09/2020	RIFAR		ALUM	500/100	NII SANTEHNIKII	12/2020	186	12/2020	186	186	186	179	20/11/2020	7	4	
	RUSIA	RUSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	ROYAL THERMO		BILINER ALUM	500/87	NII SANTEHNIKI	03/2021	175	10/2020	175	175	175	166	03/02/2021	9	5	
	RUSIA	RUSIA	MOSCA MOSCA	18/09/2020	ROYAL THERMO		INDIGO	500/100	NII SANTEHNIKI	12/2020	188	12/2020	188	188	188	168	26/11/2020	20	11	
	RUSIA	RUSIA	MOSCA MOSCA	17/09/2020	ROYAL THERMO		REVOLUTION	500/80	NII SANTEHNIKI	12/2020	170	12/2020	170	170	170	154	24/11/2020	16	9	
	CINA	RUSIA	MOSCA VIDNOE	18/11/2019	SANTECHKOM- PLEKT		OGINT ALPHA 500	500/85	HARD GROUP	09/2020	185	08/2020	185	185	185	169	19/06/2020	16	9	
	RUSIA	RUSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	TEPLOPRIBOR		API	500/90	PROGRESS	03/2021	184	10/2020	184	184	-	178	23/02/2021	6	3	
	BIETALLICO	RUSIA	-	-	-	FONDITAL		ALUSTAL	500/100	NII SANTEHNIKI	11/2020	182	11/2020	182	181	182	182	02/03/2015	0	0
		RUSIA	RUSIA	MOSCA PODOLSK	21/11/2019	FORTE		HALSEN BS	500/80	HARD GROUP	09/2020	162	08/2020	-	162	-	137	18/06/2020	25	18
		RUSIA	RUSIA	MOSCA PODOLSK	21/11/2019	FORTE		HALSEN BS	500/100	HARD GROUP	09/2020	173	08/2020	-	173	-	145	24/06/2020	28	19
		CHINA	RUSIA	MOSCA MOSCA	23/09/2020	FORTE		MONLAN B	500/80	PROGRESS	12/2020	-	12/2020	-	129	-	125	25/11/2020	4	3
		CHINA	RUSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	FORTE		OASIS	500/80	TRANSCONSULTING	03/2021	129	10/2020	-	129	-	117	28/12/2020	12	10
		CHINA	RUSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	FORTE		OASIS	500/100	TRANSCONSULTING	03/2021	139	10/2020	-	139	-	120	08/01/2021	19	16
RUSIA		RUSIA	MOSCA MOSCA	18/09/2020	FORTE		TEPLOMIR B	500/80	TRANSCONSULTING	12/2020	-	12/2020	-	170	-	137	01/12/2020	33	20	
RUSIA		RUSIA	MOSCA MOSCA	31/07/2020	FORTE		TEPLOMIR B	500/100	TRANSCONSULTING	12/2020	-	12/2020	-	183	-	145	02/12/2020	38	21	
RUSIA		RUSIA	MOSCA PODOLSK	08/10/2019	RADIATOARE RUSEȘT		KORVET	500/80	NII SANTEHNIKI	09/2020	163	08/2020	163	163	163	151	26/06/2020	12	8	
RUSIA		RUSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	RADIATOARE RUSEȘT		KORVET	500/100	NIMGSU	03/2021	195	10/2020	195	195	195	186	09/02/2021	9	5	
RUSIA		RUSIA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	RIFAR		ALP	500/80	NII SANTEHNIKI	09/2020	161	08/2020	161	161	161	149	23/06/2020	12	8	
RUSIA		RUSIA	MOSCA PODOLSK	21/11/2019	RIFAR		BASE	500/100	NII SANTEHNIKI	09/2020	197	08/2020	197	197	197	174	16/06/2020	23	13	
RUSIA		RUSIA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	RIFAR		MONOLIT	500/100	NII SANTEHNIKI	09/2020	196	08/2020	196	196	196	172	22/06/2020	24	14	
RUSIA		RUSIA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	RIFAR		SUPREMO	500/90	NII SANTEHNIKI	09/2020	202	08/2020	202	202	202	188	18/06/2020	14	8	
RUSIA		RUSIA	MOSCA MOSCA	23/09/2020	ROYAL THERMO		BILINER	500/80	NII SANTEHNIKI	12/2020	170	12/2020	170	170	170	171	27/11/2020	19	12	
RUSIA		RUSIA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	ROYAL THERMO		INDIGO SUPER	500/100	NII SANTEHNIKI	09/2020	175	08/2020	175	175	-	160	16/06/2020	15	9	
RUSIA		RUSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	ROYAL THERMO		INDIGO SUPER+	500/100	NIMGSU	03/2021	190	10/2020	-	190	190	178	13/03/2021	12	7	
RUSIA		RUSIA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	ROYAL THERMO		REVOLUTION BIMETAL	500/80	NII SANTEHNIKI	09/2020	160	08/2020	160	160	160	141	15/06/2020	19	14	
RUSIA		RUSIA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	ROYAL THERMO		VITTORIA +	500/90	NII SANTEHNIKI	09/2020	-	08/2020	-	167	-	148	17/06/2020	19	13	
RUSIA		RUSIA	MOSCA MOSCA	20/05/2021	ROYAL THERMO		VITTORIA SUPER	500/90	NII SANTEHNIKI	07/2021	175	05/2021	175	175	175	162	24/07/2021	13	8	
RUSIA		RUSIA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	TEPLOPRIBOR		BP1	500/90	PROGRESS	03/2021	185	10/2020	185	185	-	161	20/02/2021	24	15	

LEGENDĂ	
	DEVIATIE DE PUTERE ÎNTRE DECLARAȚII ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE GOST ȘI VERIFICAREA ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE EN442
	Documentație atașată
.	Puterea ΔT=70K (W/el. EN442) a fost calculată utilizând coeficienții (Km; n) ai ecuației curbei caracteristice indicate în raportul de testare atașat
**	În cazul unor valori declarate diferite, cea utilizată pentru calcularea deviației este cea mai mare