

RYNEK ROSJA - WYMogi I DANE CERTYFIKOWANYCH INSTYTUCJI

IDENTYFIKACJA									MOC CIEPLNA											
RODZAJ	PAŃSTWO		REGION I MIASTO ZAKUPU	DATA ZAKUPU	PRODUCENT/IMPORTER	ZDJĘCIE	MODEL	ROZSTAW OSI	DEKLAROWANA ΔT=70K (W/el. GOST)						SKONTROLOWANA (POLITECHNIKA W MEDIOLANIE)*					
	PRODUKCJA	ZAKUP							LABORATORIUM BADAWCZE	STRONA INTERNETOWA		KATALOG		PASZPORT		OPAKOWANIE	W/el.	Data kontroli	ODCHYLENIE MOCY POMIĘDZY WARTOŚCIĄ DEKLAROWANĄ ZGODNIE Z NORMĄ GOST** A	
										DATA WYKRYWANIA	W/el.	DATA WYKRYWANIA	W/el.	W/el.	W/el.				W/el.	%
ALUMINIUM	ROSJA	-	-	-	FONDITAL		ARDENTE C2	500/100	NII SANTEHNIKI	11/2020	169	11/2020	169	169	169	169	24/04/2018	0	0	
	ROSJA	-	-	-	FONDITAL		CALIDOR SUPER B4	500/100	NII SANTEHNIKI	11/2020	191	11/2020	191	191	191	191	11/08/2016	0	0	
	ROSJA	-	-	-	FONDITAL		EXCLUSIVO D3	500/100	NII SANTEHNIKI	11/2020	176	11/2020	176	176	176	176	12/12/2018	0	0	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA MOSCA	08/10/2019	FORTE		HALSEN	500/96	TRANSCONSULTING	12/2020	180	12/2020	-	180	-	152	23/11/2020	28	16	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA MOSCA	21/09/2020	FORTE		HALSEN L	500/80	TRANSCONSULTING	12/2020	158	12/2020	-	158	-	137	12/11/2020	21	14	
	CHINY	ROSJA	MOSCA MOSCA	18/09/2020	FORTE		MONLAN	500/70	TRANSCONSULTING	12/2020	-	12/2020	-	119	-	107	13/11/2020	12	10	
	CHINY	ROSJA	MOSCA MOSCA	20/09/2020	FORTE		MONLAN RU	500/96	TRANSCONSULTING	12/2020	-	12/2020	-	160	-	136	12/11/2020	24	15	
	CHINY	ROSJA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	FORTE		OASIS	500/80	TRANSCONSULTING	03/2021	131	10/2020	-	131	-	123	30/12/2020	8	7	
	CHINY	ROSJA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	FORTE		OASIS	500/96	TRANSCONSULTING	03/2021	133	10/2020	-	133	-	128	29/12/2020	5	4	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA MOSCA	20/09/2020	FORTE		TEPLOMIR	500/96	TRANSCONSULTING	12/2020	-	12/2020	-	186	-	153	13/11/2020	33	17	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA PODOLSK	08/10/2019	ROSYJSKIE GRZEJNIKI		FREGAT	500/80	NII SANTEHNIKI	09/2020	162	08/2020	162	162	162	160	19/06/2020	2	1	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA PODOLSK	08/10/2019	ROSYJSKIE GRZEJNIKI		KORVET	500/100	NII SANTEHNIKI	09/2020	181	08/2020	181	181	181	177	25/06/2020	4	2	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA MOSCA	17/09/2020	RIFAR		ALUM	500/100	NII SANTEHNIKI	12/2020	186	12/2020	186	186	186	179	20/11/2020	7	4	
	ROSJA	ROSJA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	ROYAL THERMO		BILINER ALUM	500/87	NII SANTEHNIKI	03/2021	175	10/2020	175	175	175	166	03/02/2021	9	5	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA MOSCA	18/09/2020	ROYAL THERMO		INDIGO	500/100	NII SANTEHNIKI	12/2020	188	12/2020	188	188	188	168	26/11/2020	20	11	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA MOSCA	17/09/2020	ROYAL THERMO		REVOLUTION	500/80	NII SANTEHNIKI	12/2020	170	12/2020	170	170	170	154	24/11/2020	16	9	
	CHINY	ROSJA	MOSCA VIDNOE	18/11/2019	SANTECHKOMPLEKT		OGINT ALPHA 500	500/85	HARD GROUP	09/2020	185	08/2020	185	185	185	169	19/06/2020	16	9	
ROSJA	ROSJA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	TEPLOPRIBOR		API	500/90	PROGRESS	03/2021	184	10/2020	184	184	-	178	23/02/2021	6	3		
BIMETAL-LICO	ROSJA	-	-	-	FONDITAL		ALUSTAL	500/100	NII SANTEHNIKI	11/2020	182	11/2020	182	181	182	182	02/03/2015	0	0	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA PODOLSK	21/11/2019	FORTE		HALSEN BS	500/80	HARD GROUP	09/2020	162	08/2020	-	162	-	137	18/06/2020	25	18	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA PODOLSK	21/11/2019	FORTE		HALSEN BS	500/100	HARD GROUP	09/2020	173	08/2020	-	173	-	145	24/06/2020	28	19	
	CHINY	ROSJA	MOSCA MOSCA	23/09/2020	FORTE		MONLAN B	500/80	PROGRESS	12/2020	-	12/2020	-	129	-	125	25/11/2020	4	3	
	CHINY	ROSJA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	FORTE		OASIS	500/80	TRANSCONSULTING	03/2021	129	10/2020	-	129	-	117	28/12/2020	12	10	
	CHINY	ROSJA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	FORTE		OASIS	500/100	TRANSCONSULTING	03/2021	139	10/2020	-	139	-	120	08/01/2021	19	16	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA MOSCA	18/09/2020	FORTE		TEPLOMIR B	500/80	TRANSCONSULTING	12/2020	-	12/2020	-	170	-	137	01/12/2020	33	20	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA MOSCA	31/07/2020	FORTE		TEPLOMIR B	500/100	TRANSCONSULTING	12/2020	-	12/2020	-	183	-	145	02/12/2020	38	21	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA PODOLSK	08/10/2019	ROSYJSKIE GRZEJNIKI		KORVET	500/80	NII SANTEHNIKI	09/2020	163	08/2020	163	163	163	151	26/06/2020	12	8	
	ROSJA	ROSJA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	ROSYJSKIE GRZEJNIKI		KORVET	500/100	NIMGSU	03/2021	195	10/2020	195	195	195	186	09/02/2021	9	5	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	RIFAR		ALP	500/80	NII SANTEHNIKI	09/2020	161	08/2020	161	161	161	149	23/06/2020	12	8	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA PODOLSK	21/11/2019	RIFAR		BASE	500/100	NII SANTEHNIKI	09/2020	197	08/2020	197	197	197	174	16/06/2020	23	13	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	RIFAR		MONOLIT	500/100	NII SANTEHNIKI	09/2020	196	08/2020	196	196	196	172	22/06/2020	24	14	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	RIFAR		SUPREMO	500/90	NII SANTEHNIKI	09/2020	202	08/2020	202	202	202	188	18/06/2020	14	8	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA MOSCA	23/09/2020	ROYAL THERMO		BILINER	500/80	NII SANTEHNIKI	12/2020	170	12/2020	170	170	171	150	27/11/2020	19	12	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	ROYAL THERMO		INDIGO SUPER	500/100	NII SANTEHNIKI	09/2020	175	08/2020	175	175	-	160	16/06/2020	15	9	
	ROSJA	ROSJA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	ROYAL THERMO		INDIGO SUPER+	500/100	NIMGSU	03/2021	190	10/2020	-	190	190	178	13/03/2021	12	7	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	ROYAL THERMO		REVOLUTION BIMETAL	500/80	NII SANTEHNIKI	09/2020	160	08/2020	160	160	160	141	15/06/2020	19	14	
	ROSJA	ROSJA	MOSCA MOSCA	21/11/2019	ROYAL THERMO		VITTORIA +	500/90	NII SANTEHNIKI	09/2020	-	08/2020	-	167	-	148	17/06/2020	19	13	
ROSJA	ROSJA	MOSCA MOSCA	20/05/2021	ROYAL THERMO		VITTORIA SUPER	500/90	NII SANTEHNIKI	07/2021	175	05/2021	175	175	175	162	24/07/2021	13	8		
ROSJA	ROSJA	LIPETSK LIPETSK	21/10/2020	TEPLOPRIBOR		BPI	500/90	PROGRESS	03/2021	185	10/2020	185	185	-	161	20/02/2021	24	15		

LEGENDA	
	ODCHYLENIE MOCY POMIĘDZY MOCĄ DEKLARACJĄ ZGODNIE Z NORMĄ GOST A WERYFIKACJĄ ZGODNIE Z NORMĄ EN442
	Załączona dokumentacja
-	Moc T=70 K (W/el. EN442) obliczona na podstawie współczynników (Km; n) równania krzywej wskazanej w załączonym raporcie z badań
..	W przypadku innych zadeklarowanych wartości do obliczenia odchylenia stosuje się wartość największą